



Legenda:

- Výtlač zo studní LT DN 150
- Existujúce výtlačné potrubie - azc DN 500
- Nové výtlačné potrubie - tLT DN 400, PN16 - 2 096 m
- Prepojovacie potrubie tLT DN150 PN16 - celk.dl. 92m



3

Vypracoval <b>Ing. Hančar</b>	Zodpovedný projektant <b>Ing. Hančar</b>	Vodárka ústav <b>Ing. Frankovičová</b>	
Kontrola <b>Ing. Hančar</b>	Hlavný inžinier projektu <b>Ing. Frankovičová</b>	<i>Frankovičová</i>	
Obec Michalovce	Kraj Košický	Formať 2 A4	
Okres Michalovce	Investor VVS a.s. Košice	Dátum 07.2015	
Miesto		Stupeň DSP	
		Číslo záznamu 42/V/2015	
		Škála 1:10 000	
		Číslo listu 2	

**ÚV Lastomir - studne S1b, S2, S3  
rekonštrukcia vodovodu**

Prehľadná situácia