



PROJEKTOVANÉ VEDENIE
VN: 3x(20-NA2XS2Y 1x150 RM, L=30m)

- presmerovanie VN vedení do blokovej TS50

PROJEKTOVANÉ VEDENIE
NN: 6x (NAYY-J 4x150 SE, L=125m)

- presmerovanie NN vedení do blokovej TS50

Michalovce
ul. Andreja Kmeťa

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | - projektovaná trafostanica s uzemnením | | - podzemné vedenie Slovak Telekom a.s. (geodeticky zamerane) |
| | - VN vedenie - kábel uložený v zemi | | - kanalizačné potrubie a prípojky (informatívne) |
| | - VN vedenie - exist.kábel uložený v zemi | | - vodovodné potrubie a prípojky (informatívne) |
| | - NN vedenie - kábel uložený v zemi | | |
| | - NN vedenie - exist.kábel uložený v zemi | | |
| | - existujúci STL plynovod (geodeticky zamerane) | | |